

DW/IT/053U/8446/2006
IT/80-1/469/2006

Poznań, 12/04/2006

S E K R E T A R I A T		
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego		
WPRACOWANO DATA	2006-04-19	WPRACOWANO DATA
Seri: P-135		

Urząd Miasta Poznania
Wydział Urbanistyki i Architektury
Plac Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Dotyczy: wydania opinii o możliwości odwodnienia zespołu garaży przewidzianych na działce nr 1/26 przy ulicy Folwarcznej nr 28 w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w ww. sprawie (znak: UA.IV.U12/73313-374/2006) informujemy, że odwodnienie zespołu garaży przewidzianych na działce 1/26 przy ulicy Folwarcznej nr 28 w Poznaniu należy przewidzieć do wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na terenie przedmiotowej działki.

Plan zagospodarowania terenu projektowanej zabudowy na terenie działki powinien przewidzieć częściowe zatrzymanie ścieków deszczowych w obrębie tej działki, z zastosowaniem rozwiązań zapewniających przenikanie tych wód do gruntu (nawierzchnia przepuszczalna na placach parkingowych, płyty ażurowe) oraz współczynnik spływu ścieków deszczowych dotyczących powierzchni niezabudowanej obiektami kubaturowymi nie był większy niż 0,40.

Do wiadomości:

1. Poznańskie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
Ul. Św. Marcin nr 58/64
61-807 Poznań

Sprawę prowadzi:
Krystyna Pukaczewska
Tel. 061 8359-262

AQUANET
DZIAŁ
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI
Zdzisław Batajczak
Kierownik