



PTBS/NZ/184/186/09 4 /2010

INFORMACJA

Poznańskie Towarzystwo budownictwa społecznego informuje, że Wykonawcy złożyli zapytania w sprawie prowadzonego postępowania przetargowego nr ZP-21/PN/2009 na usługę konserwacji urządzeń dźwigowych znajdujących się w zasobach PTBS Sp. z o.o. w Poznaniu.

W związku z powyższym Zamawiający PTBS Sp. z o.o. poniżej podaje zadane pytania i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

„W związku z zamiarem przystąpienia naszej spółki do w.w. przetargu kierujemy do zamawiającego prośbę o podanie stawku VAT na poszczególnych obiektach ze względu na to, że stawka VAT jest uzależniona od przeznaczenia tych obiektów i sposobu ich wykorzystania i fakt ten jest znany jedynie zamawiającemu.”

Odpowiedź 1:

W odpowiedzi na Państwa zapytanie dotyczące zamówienia publicznego **ZP-21/PN/2009** Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że wszystkie budynki, w których zlokalizowane są urządzenia dźwigowe, są obiektami mieszkalnymi w związku z tym stawka podatku VAT za konserwację dźwigów wynosi 7%.

Pytanie 2:

„Czy w zakresie prac konserwacyjnych/pogotowia dźwigowego jest również zapewnienie i utrzymanie łączności dwukierunkowej pomiędzy kabiną dźwigu a serwisem, zgodnie z PN EN 81-28? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości dźwigów wyposażonych w system łączności dwukierunkowej analogowej (np. linia telefoniczna TP SA. Netia itp.) lub za pomocą łączności GSM. Czy koszt utrzymania linii telefonicznej analogowej oraz kart GSM należy do zakresu prac?”

Odpowiedź 2:

Do zakresu prac konserwacyjnych/pogotowia dźwigowego należy również zapewnienie i utrzymanie łączności dwukierunkowej pomiędzy kabiną dźwigu a serwisem. W system łączności dwukierunkowej wyposażonych jest łącznie 26 urządzeń. Koszt utrzymania linii telefonicznej oraz kart GSM nie należy do zakresu prac.

Pytanie 3:

„Czy urządzenia dźwigowe będą posiadały pełen dostęp do sterowania dźwigu (np. dla dźwigu Kone-moduł KNX) zapewniający możliwość wykonywania m.in. zmian parametrów dźwigu oraz badań okresowych UDT?”

Odpowiedź 3:

Wykonawca będzie miał możliwość sterowania dźwigami zapewniającą wykonanie m.in. zmian parametrów dźwigu oraz badań okresowych UDT, po zdemontowaniu zabezpieczeń zamontowanych przez dotychczasowego wykonawcę usług konserwacyjnych. Demontaż nastąpi niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i przejęciu przez wykonawcę wykonawstwa usług konserwacyjnych.

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jerzy Czaplinski

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU

Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań

Sekretariat tel.: +48 61 850-83-21, fax.: +48 61 852-31-24

Biuro Obsługi Klienta, tel.: +48 61 850-83-35, +48 61 850-83-37

www.ptbs.pl, e-mail: sekretariat@ptbs.pl

Kierownik Sekcji
Techniczno-Inwestycyjnej

Andrzej Konieczny

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000030524
Kapitał zakładowy: 84.309.000,00 złotych
NIP 778-12-25-831, REGON 630682977