



Poznań, 19.07.2012 r.

**Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. informuje, że Wykonawca skierował się do Zamawiającego w celu wyjaśnienia treści SIWZ w sprawie ZP-4/PN/2012.**

Działając na podstawie art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz 759 z późniejszymi zmianami) Zamawiający Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o. na pytanie „, czy będą rozpatrywane oferty zawierające ciepłomierze mechaniczne z jednostrumieniowym przetwornikiem przepływu?”, odpowiada:

Zamawiający ściśle określił jakie ciepłomierze są przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że oferty zawierające urządzenia o innych rozwiązaniach technicznych i parametrach niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nie będą spełniać oczekiwań Zamawiającego i nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nadmienia, że przy zastosowaniu ciepłomierzy wielostrumieniowych uzyskuje się dokładniejszy pomiar zużycia ciepła poprzez obniżenie progu rozruchu i równomierną pracę.

Prezes Zarządu  
*[Signature]*  
Arkadiusz Włostka

---

**POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU**