



PTBS/NZ/3442 /05/35/2015

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-8/PN/2015 „Remont dachów wraz z pracami towarzyszącymi na osiedlach usytuowanych w Poznaniu stanowiących zasoby Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami) Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jako zamawiający, informuje że wykonawca zadał pytania:

Pytanie 1- „Proszę o udzielenie informacji na zadane pytania dotyczące przetargu na roboty dekarские część 2,3,4 :

- ilu kondygnacyjne są budynki
- jaka jest przestrzeń stropodachu gdzie ma być wykonywany wdmuch wełny ul. Grabowa 22a
- co oznacza w przedmiarze ul. Grabowa poz. 64 ?”

Odpowiedź:

- 1) - część II Katowicka 9A-C, 11A-D – 7 kondygnacji nadziemnych;
 - część III Grabowa 22A – 5 kondygnacji nadziemnych;
 - część IV Naramowicka 211 A-B – 6 kondygnacji nadziemnych;
- 2) Przestrzeń stropodachu, gdzie będzie wykonane docieplenie granulatem z wełny mineralnej (poz. 21 w przedmiarze) wynosi około 70 cm.
- 3) Pozycja nr 64 w przedmiarze robót oznacza usunięcie z przestrzeni stropodachu resztek, odpadów materiałów budowlanych oraz istniejącego ocieplenia.

Pytanie 2 „Podczas wykonywania izolacji stropodachu z wełny granulowanej nie jest wymagane usuwanie starej izolacji. Materiał układany jest bezpośrednio na podłoże, dlatego pytanie skąd ilość 88 m3 zasypki stropowej? Proszę o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada usunięcie z przestrzeni stropodachu resztek odpadów materiałów budowlanych oraz istniejącego ocieplenia o ilości około 88,8 m3.

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO sp. z o.o. w POZNANIU

3. „Czy te roboty obejmują również docieplenie stropodachu granulem wełny?”

Odpowiedź:

Pozycja nr 64 w przedmiarze robót nie obejmuje docieplenia stropodachu granulem z wełny mineralnej. Natomiast w przedmiarze przewidziano takie roboty pod pozycją nr 21.

Prezes Zarządu

Arkadiusz Stasica

Wiceprezes Zarządu

Bogna Narozna

Specjalista ds. zamówień publicznych

Jerzy Czaplinski

Dyrektor ds. techniczno-inwestycyjnych

Andrzej Konieczny